



Comune di Santa Maria in Calanca

Informazioni sulla qualità dell'acqua potabile

Conformemente all'art. 5 dell'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD).

Informazione generale

I requisiti microbiologici di tutti i campioni soddisfacevano, per quanto analizzati, i requisiti della legislazione sulle derrate alimentari.

Zona di distribuzione	Comune di Santa Maria
Provenienza	Acqua sorgiva (Polon)
Durezza	0.18 mmol/l – molto dolce
Tenore di nitrato	3.4 mg/l
Trattamento	Nessuno
Sali minerali e oligoelementi	Calcio: 5.7 mg/l Magnesio: 0.9 mg/l Sodio: 1.8 mg/l Potassio: 2.2 mg/l Cloruro: 0.4 mg/l Solfato: 6.4 mg/l Fluoruro 0.05 mg/l
Ulteriori informazioni	Cancelleria comunale Tel: 091 827 31 20 email: cancelleria@santamariaic.ch

Santa Maria, 12 luglio 2023